Πίνακας προδιαγραφών για ETBH-D6V / EPRA014-018DV

					ETBH16DA6V / EPRA14DAV3	ETBH16DA6V / EPRA16DAV3	ETBH16DA6V / EPRA18DAV3
Εσωτερική μονάδα					ETBH16DA6V	ETBH16DA6V	ETBH16DA6V
Εξωτερική μονάδα					EPRA14DAV3	EPRA16DAV3	EPRA18DAV3
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχ.			kW	3.50 (1)	3.90 (1)	4.16 (1)
	Ονομ.			kW	5.69 (2)	9.00 (2)	9.00 (2)
	Μέγ.			kW	8.75 (1)	10.00 (1)	11.25 (1)
Ισχύς εισόδου	Θέρμανση		Ελάχ.	kW	0.74 (3)	0.82 (3)	0.88 (3)
			Ονομ.	kW	1.22 (2)	1.80 (2)	1.80 (2)
			Μέγ.	kW	1.86 (3)	2.13 (3)	2.40 (3)
COP					4.67 (2)	5.00 (2)	5.00 (2)
Pump	Type				Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM	Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM	Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
	Ονομαστική μονάδα ESP		Θέρμανση	kPa	111.2 (5)	97.4 (5)	97.4 (5)
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού	Ταχύτητα ροής νερού	Θέρμανση	Ονομ.	l/min	16.3 (2)	25.8 (2)	25.8 (2)
General	Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή		Όνομα και διεύθυνση		Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium	Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium	Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
			Ονομασία ή εμπορικό σήμα		Daikin Europe N.V.	Daikin Europe N.V.	Daikin Europe N.V.
	Περιγραφή προϊόντος		Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό		Ναι	Ναι	Ναι
			Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό		όχι	όχι	όχι
			Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας		Ναι	Ναι	Ναι
			Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας		όχι	όχι	όχι
			Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας		Ναι	Ναι	Ναι
			Αντλία θερμότητας νερό σε νερό		όχι	όχι	όχι
	LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύος (σύμφωνη με το EN14825)		Εσωτερικός χώρος	dB(A)	44.0	44.0	44.0
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύος (σύμφωνα με το EN14825)	Εξωτερικός χώρος			dB(A)	54.0	54.0	54.0
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση					Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το EN12102 υπό τις συνθήκες του EN14825	Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το EN12102 υπό τις συνθήκες του EN14825	Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το EN12102 υπό τις συνθήκες του EN14825
Θέρμανση χώρου γενικά	Μονάδα αέρα σε νερό		Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος)	m³/ώρα	3,918	3,918	3,960
	Άλλο		Έλεγχος απόδοσης		Inverter	Inverter	Inverter
			Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου)	kW	0.000	0.000	0.000
			Poff (λειτουργία εκτός)	kW	0.021	0.021	0.021
			Psb (λειτουργία ετοιμότητας)	kW	0.021	0.021	0.021
			Pto (θερμοστάτης εκτός)	kW	0.041	0.041	0.041
	Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας		Psup	kW	6.0	6.0	6.0
			Τύπος εισόδου ενέργειας		Ηλεκτρολογικά	Ηλεκτρολογικά	Ηλεκτρολογικά
Θέρμανση χώρου	Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C	Γενικά	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	7,211	7,211	7,211
			Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου	%	140	140	140
			Prated στους -10°C	kW	13	13	13
			Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV)	Gj	26	26	26
			SCOP		3.58	3.58	3.58
			Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου		A++	A++	A++
		Α Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB)	Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)		1.0	1.0	1.0
			COPd		2.47	2.47	2.47
			Pdh	kW	11.2	11.2	11.2
			PERd	%	98.8	98.8	98.8
		Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB)	Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)		1.0	1.0	1.0
			COPd		3.56	3.56	3.56
			Pdh	kW	6.9	6.9	6.9
			PERd	%	142.4	142.4	142.4
		C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB)	Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)		1.0	1.0	1.0
			COPd		4.44	4.44	4.44
			Pdh	kW	6.9	6.9	6.9
			PERd	%	177.6	177.6	177.6
		Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB)	Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)		1.0	1.0	1.0